



معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت
دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

آزمون سنجش عملکردی پروژه محور (آزمون عملی پایانی)

گروه تأسیسات

نام استاندارد:

نصاب و تعمیر کار سیستم های تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی

کد پروژه: ۹۷/۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۱۰۰۰۱/۰۰۲



فهرست محتوی پروژه	
ردیف	فهرست محتوی
۱	وضعیت کلی ارزشیابی
۲	بودجه بندی آزمون
۳	توضیح مختصر در مورد پروژه
۴	ارزشیابی مفاهیم نظری
۵	نقشه
۶	دستورالعمل اجرای پروژه
۷	لیست تجهیزات و ابزار
۸	لیست مواد مصرفی
۹	برگ ارزشیابی پروژه
۱۰	لیست معیار نگرشی
۱۱	فرم نتیجه نهایی

وضعیت کلی ارزشیابی:

شرح				موضوع	ردیف
اعطای گواهینامه شایستگی		اعطای گواهینامه شغل		هدف از ارزشیابی	۱
		*			
سایر (تفاهم نامه)	داوطلب آزاد (بدون طی دوره آموزش)	مهارت آموخته		ارزیابی شونده	۲
		*			
سایر (مربی سازمانی)	مربی کارگاه	کارفرما (صنف)		ارزیابی کننده	۳
*	*				
پایانی		تکوینی		نوع ارزشیابی بر حسب زمان	۴
*					
قضای		کیفی	کمی	نوع ارزشیابی	۵
			*		
مصاحبه	مشاهده	پروژه	آزمون کتبی	ابزارهای ارزشیابی	۶
		*			
پژوهش موردی	سنجش عملکردی	گزارش	کارپوشه		

مشخصات استاندارد:

شایستگی:

شغل:

گروه: تاسیسات

خوشه صنعت

نام استاندارد	کد آموزش استاندارد:	میزان ساعت آموزش	تئوری	عملی	پروژه	کارورزی	جمع کل:
لوله کش، نصاب و تعمیرکار سیستمهای تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی	۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۱۰۰۰۱	۸۲	تئوری	۱۸۶	۰	۰	۲۶۸
			عملی	۰	۰	۰	
			پروژه	۰	۰	۰	
			کارورزی	۰	۰	۰	
			جمع کل:	۲۶۸	۰	۰	۰

بودجه بندی آزمون:

ردیف	عناوین شایستگی/توانایی	میزان ساعت آموزش عملی		
		تئوری	عملی	جمع
۱	نقشه خوانی و متره و برآورد هزینه در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی	۱۶	۲۰	۳۶
۲	لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی (چند لایه)	۱۴	۱۸	۳۲
۳	لوله کشی لوله های پلی اتیلن تک لایه (PEX)	۸	۲۰	۲۸
۴	نصب، راه اندازی و تعمیر سیستم های تبادل حرارت	۲۰	۵۲	۷۲
۵	نصب، راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی	۲۴	۷۶	۱۰۰
	جمع کل:	۸۲	۱۸۶	۲۶۸

توضیح مختصر فرایند اجرای پروژه:

اهداف پروژه:

فرایندی تولیدی

در این پروژه:

- | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> | می باشد. | <input type="checkbox"/> | نمی باشد. | (۱) زمان انجام فرایند حائز اهمیت |
| <input type="checkbox"/> | می باشد. | <input type="checkbox"/> | نمی باشد. | (۲) رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم |
| <input type="checkbox"/> | است. | <input type="checkbox"/> | نیست. | (۳) مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت |
| <input type="checkbox"/> | می باشد. | <input type="checkbox"/> | نمی باشد. | (۴) ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه |
| <input type="checkbox"/> | می باشد. | <input type="checkbox"/> | نمی باشد. | (۵) عیب یابی و کنترل از مراحل مهم پروژه |
| <input type="checkbox"/> | می باشد. | <input type="checkbox"/> | نمی باشد. | (۶) رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی |
| <input type="checkbox"/> | می باشد. | <input type="checkbox"/> | نمی باشد. | (۷) گزارش فعالیت انجام شده توسط کارآموز الزامی |


سایر نکات یا مواردی که رعایت آن در اجرای پروژه الزامی می باشد:

- الف) :
- ب) :
- ج) :
- د) :

ارزشیابی مفاهیم نظری

- سوال ۱: انجام تبدیل واحدهای زیر
- الف) ظرفیت پکیج شوفاژ ۲۲۰۰۰ چند کیلوکالری در ساعت می باشد؟
- ب) ۴۰ درجه سانتی گراد چند درجه فارنهایت است؟
- ج) هر یک بار چند PSI می باشد؟
- د) ۲ اینچ چند سانتی متر است؟
- سوال ۲: مقررات و الزامات نصب دودکش و تهویه را با ذکر منابع قانونی توضیح دهید؟
- سوال ۳: محاسبات برای انتخاب ظرفیت پکیج شوفاژ چگونه انجام می شود؟
- سوال ۴: ایراد لوله کشی رادیاتورها به روش برگشت مستقیم چیست؟
- سوال ۵: تفاوت پکیج شوفاژهای محفظه احتراق باز و بسته و کاربرد آنها توضیح دهید؟

نقشه کار عملی



توضیحات:

- ❖ شعاع خمکاری لوله های تلفیقی ۸ سانتی متر در نظر گرفته شود.
- ❖ محل اندازه گیری جهت امتیازبندی (نمره) روی نقشه مشخص است.
- ❖ استفاده از لوله های تلفیقی غیر از PEX-AL-PEX مجاز است.
- ❖ استفاده از اتصالات غیر پرسی مثل اتصال کوپلی مجاز است.
- ❖ استفاده از فنر خمکاری یا خمکن دستی جهت خمکاری لوله مجاز می باشد.
- ❖ انجام تغییر در طول و نوع و تعداد اتصالات طوری که ماهیت آزمون طبق استاندارد آموزشی حفظ گردد مجاز می باشد.

فرایند اجرای پروژه:

مقیاس	بارم	مدت انجام کار (دقیقه)	ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار	عنوان فعالیت یا کار	شماره توانایی / شایستگی ها	عنوان مرحله کاری	توالی فرایند کاری
*	۰	۱۰	انجام ۵ پرسش بصورت شفاهی	مفاهیم نظری	۱	متره و برآورد	مرحله اول
*	۴/۵	۵	نقشه خوانی و شناخت علایم	نقشه خوانی			
*	۴/۵	۵	برآورد مصالح و ابزار مورد نیاز				
*	۱۰	۶۰	انجام صحیح لوله کشی مدار شوفاژ	لوله کشی مدار	۲-۳	لوله کشی و تست	مرحله دوم
*	۴	۱۰	انجام صحیح لوله کشی مدار مصرفی				
*	۵	۱۵	تست مدار شوفاژ و مصرفی				
*	۵	۳۰	نصب صحیح رادیاتورها	نصب رادیاتور	۴-۵	نصب رادیاتور و پکیج	مرحله سوم
*	۴	۵	کارشناسی نصب و تست دودکش ساختمان	نصب پکیج شوفاژ			
*	۵	۲۰	نصب پکیج شوفاژ روی دیوار یا استند				
*	۵	۳۰	نصب صحیح اتصالات زیر دستگاه				
*	۵	۱۰	شستشوی مدار رادیاتورها				
*	۳	۵	پر کردن مدار شوفاژ و انجام هواگیری				
*	۴	۵	نصب دودکش و تست دودبندی آن				
*	۵	۱۰	راه اندازی پکیج شوفاژ				
*	۵	۱۰	بررسی و تنظیم فشار گاز		راه اندازی	۵	راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ
*	۳	۵	تهیه گزارش کار و آموزش نحوه استفاده از دستگاه				
*	۱۵	۳۰	تست عملکرد قطعات الکتریکی و مکانیکی دستگاه	تست قطعات			
*	۳	۲۰	اسید شویی مبدل حرارتی	رسوب زدایی			
*	۲	-	رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار				
*	۳	-	تمیزکاری و استفاده بهینه از مواد و ابزار				

لیست تجهیزات و ابزارآلات (به ازای هر شرکت کننده)

ردیف	نام تجهیزات و ابزار آلات	مشخصات فنی	تعداد	واحد سنجه	توضیحات
۱	پکیج شوفاژ گازی فن دار	دیواری	۱	دستگاه	ترجیحا دومبدله
۲	رادیاتور آلومینیومی	پره ای	۵	پره	یا یک بلوک پانلی
۳	دستگاه شستشوی مبدل	کارخانه ای یا دست ساز	۱	دستگاه	
۴	مانومتر دیجیتال یا آنالوگ	با دقت ۰/۱ میلی بار	۱	عدد	
۵	مولتی متر	دیجیتال	۱	دستگاه	
۶	آچار فرانسه	۱۲ میلی متری	۲	عدد	
۷	آچار تخت یا یکسر رینگ	نمره ۱۰-۱۳-۱۷	۳	عدد	
۸	دریل	دو دور چکشی	۱	دستگاه	
۹	پیچ گوشتی متوسط	دوسو و چهارسو	۲	عدد	
۱۰	فازمتر	متوسط	۱	عدد	
۱۱	تراز	۳۰ سانتی	۱	عدد	
۱۲	فنر خمکاری لوله تلفیقی	نمره ۱۶ و ۲۰	۲	عدد	
۱۳	آچار آلن	تا نمره ۱۲	۱	ست	
۱۴	دستگاه تست مدار لوله کشی	دستی یا برقی	۱	دستگاه	
۱۵	شیر مخلوط	اهرمی	۱	عدد	
۱۶	دریل شارژی	با متعلقات	۱	دستگاه	
۱۷	رادیاتور حوله ای	۱۰ لول	۱	بلوک	

لیست مواد مصرفی و قیمت

ردیف	نام مواد مصرفی	مشخصات فنی	تعداد	واحد سنجه	قیمت واحد (ریال)	توضیحات
۱	درپوش ماسوره ۷ تیکه	رادیاتور پره ای	۱	بسته		
۲	شیر رادیاتوری رفت و برگشت	رادیاتوری	۲	جفت		
۳	نوار تفلون	خمیری	۵	عدد		
۴	لوله تلفیقی (پنج لایه)	نمره ۲۰	۲	متر		
۵	لوله تلفیقی (پنج لایه)	نمره ۱۶	۱۲	متر		
۶	رابط تلفیقی پرسی	نمره ۳/۴*۲۰	۲	عدد		یا کوپلی
۷	زانوی چپقی لوله تلفیقی	نمره ۳/۴*۲۰	۲	عدد		یا کوپلی
۸	زانوی چپقی لوله تلفیقی	نمره ۱/۲*۱۶	۲	عدد		یا کوپلی
۹	زانوی پرسی لوله تلفیقی	نمره ۱/۲*۱۶	۵	عدد		یا کوپلی
۱۰	شابلون رادیاتوری	۵۰ سانتی	۲	عدد		
۱۱	شابلون شیرمخلوط	۱۶ سانتی	۱	عدد		
۱۲	بست لوله	نمره ۲۰ و ۱۶	۸	عدد		هر کدام ۴ عدد
۱۳	بست پرچی	رادیاتوری	۲	عدد		
۱۴	مته الماسه	نمره ۸	۱	عدد		
۱۵	پیچ و رول پلاک	نمره ۸	۱۰	عدد		یا پیچ خودکار
۱۶	شلنگ استیل یکسر مهره	نمره ۲ و ۲/۵	۴	عدد		۴۰ سانتی
۱۷	شلنگ گاز	نمره ۲/۵	۱	متر		
۱۸	بست شلنگ گاز	نمره ۲/۵	۲	عدد		
۱۹	سرشلنگی گاز	نمره ۲/۵	۱	عدد		
۲۰	فیلتر گاز	نمره ۲/۵	۱	عدد		
۲۱	صافی برنجی آب	نمره ۲/۵	۱	عدد		
۲۲	ضد رسوب پلی فسفات	نمره ۲	۱	عدد		
۲۳	شیر ربع گرد (روپیچ توپیچ)	نمره ۲ و ۲/۵	۴	عدد		هر کدام ۲ عدد
۲۴	دودکش فلزی تک جداره با زانو	نمره ۶	۱	ست		۵۰ سانتی
۲۵	مغزی گالوانیزه	نمره ۲ و ۲/۵	۴	عدد		هر کدام ۲ عدد
۲۶	تبدیل روپیچ گالوانیزه یا برنجی	نمره ۲*۲/۵	۱	عدد		جهت شستشوی مدار
۲۷	تبدیل گالوانیزه	نمره ۳*۲/۵	۲	عدد		جهت کلکتور
۲۸	کلکتور با شیر هواگیری اتومات	۴*۱"	۲	عدد		با متعلقات کامل

امتیاز بندی:

جدول "الف" جدول ریز امتیاز بندی پروژه بر اساس پروژه کمی

ردیف	شرح فعالیت (مراحل کاری)	نمره پایه	زمان لازم (دقیقه)	زمان کار انجام شده	مقدار نمره کسر شده	نمره اکتسابی
۱	متره و برآورد مواد بر اساس نقشه کار	۹	۲۰			
۲	انجام صحیح لوله کشی مدار شوفاژ	۱۰	۶۰			
۳	انجام صحیح لوله کشی مدار مصرفی	۴	۱۰			
۴	تست مدار شوفاژ و مصرفی	۵	۱۵			
۵	نصب رادیاتور به مدار شوفاژ	۵	۳۰			
۶	کارشناسی نصب و تست دودکش	۴	۵			
۷	نصب پکیج شوفاژ روی دیوار یا استند	۵	۲۰			
۸	نصب صحیح اتصالات زیر دستگاه	۵	۳۰			
۹	شستشوی مدار رادیاتورها	۵	۱۰			
۱۰	پر کردن مدار شوفاژ و انجام هواگیری	۳	۵			
۱۱	نصب دودکش و تست دودبندی آن	۴	۵			
۱۲	راه اندازی پکیج شوفاژ	۵	۱۰			
۱۳	بررسی و تنظیم فشار گاز دستگاه	۵	۱۰			
۱۴	تهیه گزارش کار و آموزش نحوه استفاده از دستگاه	۳	۵			
۱۵	تست عملکرد قطعات الکتریکی مکانیکی دستگاه	۱۵	۳۰			
۱۶	اسید شویی مبدل حرارتی با دستگاه	۳	۲۰			
۱۷	رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای	۲	-			
۱۸	تمیزکاری و استفاده صحیح از مواد و ابزار	۳	-			

جدول "ج" جدول ریز امتیاز بندی

ردیف	عنوان مرحله	عنوان فعالیت (مراحل کاری)	مقیاس ارزیابی	بارم	نمره	توضیحات	
مرحله اول	متره و برآورد	نقشه خوانی	کمی	۹			
			کیفی	-	-		
مرحله دوم	لوله کشی و تست	لوله کشی مدار و	کمی	۱۳			
			کیفی	-	-		
		آزمایش مدار	کمی	۵			
مرحله سوم	نصب رادیاتور و	نصب رادیاتور	کمی	۵			
			کیفی	-	-		
	پکیج	نصب پکیج شوفاژ	کمی	۲۵			
			کیفی				
مرحله چهارم	راه اندازی و تعمیر	راه اندازی	کمی	۱۳			
			کیفی	-	-		
	پکیج شوفاژ	تست قطعات	کمی	۱۵			
			کیفی	-	-		
		رسوب زدایی		کمی	۱۰		
				کیفی	-	-	



چک لیست معیار های نگرشی

نمبره داوطلب	طیف ارزشیابی به همراه نمره					شایستگی ها	مهارت های توانائی اشتغال	ردیف
	همیشه (یک)	اغلب ۰/۷۵	معمولا ۰/۵۰	گاهی ۰/۲۵	هرگز (صفر)			
						اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد	اخلاق کاری	۱
						مسئولیت پذیر است		۲
						با مباحثات کار می کند		۳
						مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد		۴
						خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کار می کند		۵
						کارش را خود ارزیابی می کند		۶
						کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند	مسئولیت پذیری	۷
						توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را از خود به نمایش می گذارد		۸
						از دستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند		۹
						از مواد مصرفی، ابزار آلات خوب مواظبت می کند		۱۰
						با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد	استدلال و حل مساله	۱۱
						منطقی است و قضاوت های عینی می سازد		۱۲
						روش ها و قواعد را می فهمد		۱۳
						ابتکار نشان می دهد		۱۴
						سرعت تولید و آهنگ کاری خوب دارد	سلامتی و عادات ایمنی	۱۵
						نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد		۱۶
						دقت ، صحت و آراستگی در کار و عادات محیطی از خود به نمایش می گذارد		۱۷
						به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد		۱۸
						موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد		۱۹
						موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.		۲۰
جمع کل :								

فرم نتیجه نهایی

نام و نام خانوادگی شرکت کننده :
 حرفه : لوله کش، نصاب و تعمیرکار سیستمهای تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی
 کد استاندارد : ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۱۰۰۰۱
 شماره داوطلبی :

ردیف	عنوان کلی	نمره	بارم	نمره داوطلب
۱	پروژه	بخش ارزیابی کمی	۹۵	
۲		بخش ارزیابی کیفی	۰	
۳		بخش نگرش	۵	
	نمره نهایی :		۱۰۰	